



T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
11 KALEM TEKNİK MALZEME ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYI: 934-268
İTK NO: 550

A) KONU: 1875 KVA Perkins Motor, 4012-46TAG3A Motor Tipine sahip Jeneratörün tamiri için aşağıda listesi ve miktarları verilen parçaların alımı yapılacaktır.

B) MALZEMELERİN LİSTESİ VE SAYISI:

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİM
1	12SE663W ÜST TAKIM CONTA SETİ	1	ADET
2	12SE 663U ALT TAKIM CONTA SETİ	1	ADET
3	SE7E/2 GÖMLEK (SLİM FİT)	4	ADET
4	576/167 (GÖMLEK LASTİĞİ)	24	ADET
5	SE91AA/3M (KOL YATAK)	12	ADET
6	359/552 (SEKMAN TAKIMI)	12	ADET
7	T403470 (SİBAP KİT)	2	ADET
8	SE652CJ (TURBO CHARGER)	1	ADET
9	Y03/00032 (ENJEKTÖR MEMESİ)	4	ADET
10	554/126 (ÖN KRANK KEÇESİ)	1	ADET
11	554/127 (ARKA KRANK KEÇESİ)	1	ADET

C) GENEL HUSUSLAR

- Yedek parçalar yeni ve orijinal olacaktır. Bu parçanın üretici firma tarafından kalite kontrol testlerinin yapıldığına dair belge verilecektir.
- Yedek parça en az 2 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, arızalanan parça yüklenici tarafından ücretsiz olarak yenisi verilecektir.
- Yedek parçalar; cihaz/sistemlerin üreticisi Sanayi sicil belgesi olan veya Türkiye temsilcisi ise Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir Yetki Yazısı olan veya hizmet sunucu cihazların imalatçısının veya Türkiye mümessilinin vermiş olduğu Yetki Servis Belgesini olan firmalardan temin edilecektir. Tüm belgeler ihale dosyası ile idareye verilecektir.
- Yedek parçalar CE veya TSE belgeli olacaktır. Tüm belgeler ihale dosyası ile idareye verilecektir.

e2

5. Yedek parçanın arızalanması durumunda hastaneye giden /gelen yedek parça kargo veya taşıma ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
6. Parçalar; mesai saatleri içerisinde Hastane Ayniyat birimine teslim edilecektir. Teslimat sırasında düzenlenecek teslimat tutanağında muayene ve kabul komisyonu ve yüklenici firma yetkilisinin imzaları tam olmadan yedek parçalar teslim alınmaz.
7. Teklif edilen yedek parçaların teknik şartnameye uygunluğunu belgelendirmek için "Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi" verilecektir. Bu belge firma yetkililerince imzalanmış olacaktır. Yedek parçalar; orijinal katalog,broşür,...vb. doküman üzerinde işaretlenmelidir.

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA KOMİSYONU

Üye
Dursun BAYRAV
Elektrik Mühendisi

Üye
Emine TUNÇ
Fizik Mühendisi

Başkan
Doç. Dr. Mutlu ÇOBANOĞLU
Başhekim Yardımcısı