

# MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

**İşin Adı:** KARDEŞKÖY ATLETİZİM PİSTİ HİZMET BİNASI ONARIMI İŞİ

**İş Grubu:** Ana Grup>Elektrik Tesisatı

<b>35.100.6405/DMntj:</b> Demontaj, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar (0,50 m <sup>2</sup> dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir	Adet
MEVCUT PANONUN SÖKÜMÜ	
<b>35.100.6405/Mntj:</b> Montaj, 0,40-0,50 m <sup>2</sup> 'ye kadar (0,50 m <sup>2</sup> dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir	Adet
MEVCUT PANONUN MONTAJI	
<b>35.140.2164:</b> 4x10 mm <sup>2</sup> P.37, Peşel, Bergman veya PVC boru içindeTS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve beslem	m
KUVETLİ AKIMDA EKİLİ PROJEYE GÖRE	
<b>35.140.3161:</b> 3x2,5 mm <sup>2</sup> , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m
KAZAN DİRESİ TESİSATLARINDA	
<b>35.170.1105:</b> Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED'li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 W olan)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEKTİR	
<b>35.170.1601:</b> Işık akısı en az 1.800 lm, tüketim değeri en fazla 20 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE ISLAK MAHALLERDE	
<b>35.170.1603:</b> Işık akısı en az 3.600 lm, tüketim değeri en fazla 40 W, LED Sıva Üstü Etanj Armatür (Polikarbon gövdeli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
<b>35.170.4001:</b> Işık akısı en az 2.500 lm, tüketim değeri en fazla 30 W olan, Led Projektörler	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
<b>35.160.3201:</b> Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE YENİ TESİSATTA	
<b>35.160.3202:</b> Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TÜM TESİSATTA	
<b>35.160.3204:</b> Paralel Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri	Adet
TÜM TESİSATTA	
<b>35.160.3401:</b> Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TÜM TESİSATTA	
<b>35.510.2000:</b> Telefon tesisatı sortisi	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	

**Emre Can KAYA**  
Elektrik-Elektronik Müh.  
Oda Sicil No: 69458