

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı>WC BİNASI

35.100.7202: 6 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip siva altı tablolar	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.115.1002: 2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.105.1110: 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet
35.105.1111: 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.170.1503: Siva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan)	Adet
WC VE BAHÇE AYDINLATMASINDA	
35.150.2152: 3x4 mm ² , 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)	m
OKUL BİNASINDAN BAHÇE WC SİNE BESLEME HATTI ÇEKİLMESİ	
35.160.3201: Normal Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.160.3401: Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE	
35.750.3002: 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m
WC BİNASI TEMELDE	
35.750.4002: Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır	Adet
TEMEL TOPRAKLAMADA	