

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 1 / 3

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı>İLKOKUL BİNASI

35.100.6505: 0,40-0,50 m ² 'ye kadar (0,50 m ² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.100.7103: 8 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar	Adet
BAHÇE WC DE	
35.115.1001: 2x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1)	Adet
BAHÇE WC DE	
35.115.1020: 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.115.1021: 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.115.1062: 4x63 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.115.2112: C sınıfı 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20µs), üç faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.105.1110: 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.105.1111: 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.105.1221: Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)	Adet
BAHÇE WC içi ile ELEKTRİK HATTI KESİCİSİ OLARAK TESİS EDİLECEK	
35.105.1342: Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.105.1343: Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.140.1304: Topraklama hattı-16 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil	m
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.140.3132: 2x4 mm ² , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 2 / 3

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı>İLKOKUL BİNASI

BAHÇE WC BESLEME HATTI	
35.160.6101: 16-20 mm PVC boru, BOŞ BORU DÖŞEMESİ	m
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.170.1503: Sıva üstü, dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 W olan)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE BAHÇE WC LERDE	
35.170.7204: T1-2x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.170.7303: U-1x40 W'lık Armatür, FLÖRESAN ARMATÜRLER (TS 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.190.1704: Data prizi CAT 5e veya CAT 6e RJ-45 (8 kontaklı) (22,5x45 mm), Kablo Kanal Prizleri	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.160.3202: Komutator Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE OKUL İÇİ VE BAHÇE WC YE	
35.160.3204: Paralel Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.160.3401: Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE OKUL VE WC LERDE TESİS EDİLECEK	
35.415.1410: Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.415.1450: Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.415.1110: 4 Bölgeye kadar (dahil), Konvansiyonel tip yangın ihbar santrali	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.415.1570: Dahili elektronik yangın ihbar flaşörü	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.440.1007: Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (floresan lambalı)	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.515.1002: 2x2x0.8+0.8 mm ² , JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815)	m
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.505.1002: RG 11 A/U 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli	m

MAHAL LİSTESİ

Sayfa 3 / 3

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİ KİSİR İLK ORTAOKULU ONARIMI İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı>İLKOKUL BİNASI

EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.505.2030: Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI	m
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	
35.750.3002: 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)	m
WC BİNASINDA	
35.750.4002: Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır	Adet
EKLİ PROJEYE GÖRE OKUL VE WC DETESİS EDİLECEK	
48.690.2002: Mevcut Duvar İçinde Elektrik ve Telefon Borularının Döşenmesi için Kanal Açılması ve Harçla Döşenmesi	m
EKLİ PROJEYE GÖRE TESİS EDİLECEK	