

T.C.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1. Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) tedarik sisteminde kullanılan stok silindirleri (tüpler) 350 bar basınca dayanıklı, hiç ek yeri olmayan, pi “π” işaretli olacaktır.
2. Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) stok silindirlerinin (tüplerin), ADR (Avrupa Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetmeliği) güvenlik normlarına uygun olarak stoklanması zorunludur.
3. Üniversitemizin birimleri için, ihtiyaç olan CNG gazının kesintisiz olarak sağlanabilmesi için her birine ayrı ayrı olmak üzere yeterli miktardaki stok silindirlerinden (tüplerden) oluşacak ana ve yedek paletlerden oluşacaktır.
4. Yüklenici, gaz ikmalini idarenin bildiriminden (Telefon, Faks, v.b) itibaren 24 saat içerisinde (resmi tatiller dahil) yapacaktır. Gaz ikmali geciktiğinde sözleşmede belirtilen günlük ceza miktarı hak edişlerden kesilecektir.
5. Gaz teslim noktaları gaz arzının sağlanacağı birimlere ait kazan daireleridir.
6. Gaz tüketim miktarları korrektör sayaç grubundan okunacak değerler üzerinden tespit edilecektir. Bu tespitler dağıtıcı gaz firması yetkilisi ile gaz ikmalinin sağlandığı birim amirlerinin yetkilendirdiği idare görevlisi ile birlikte yapılacak ve imzalı tutanak düzenlenecektir.
7. İkmali yapılan CNG gazının analiz değerleri BOTAŞ değerleri ile aynı olacaktır. Bu konuyu tevsik eden belge veya belgeler idareye (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) teslim edilecektir.
8. Gaz tüketim miktarlarının belirlendiği sayaç gruplarında oluşacak arızalar ve periyodik bakımları gaz dağıtım firması tarafından bedelsiz olarak yaptırılacaktır.