


T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME

1. Malzemeler TS 11 EN 10242 standardına uygun olacaktır.
2. Malzemeler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu ve malzeme çapı kabartma halinde belirgin bir şekilde yazılı olacaktır.
3. Döküm malzeme çeşitleri PN-16 atü olacaktır. Malzemeler contaları ile birlikte teslim edilecektir.
4. Döküm malzemeler GGG-40 sfero döküm olacaktır.
5. Döküm malzemeler iç dış mavi renk epoksi boyalı olacaktır
6. Döküm malzemeler kumlanmış , çapaklardan arındırılmış olacak, düzgün olmayan malzemeler İdarece kabul edilmeyecektir.
7. Tüm malzemeler Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının Efeler İlçesi Depo yerine yüklenici tarafından nakledilip, istiflenerek teslim edilecektir. Malzemelerin uygun şekilde ambalajlanarak ve paketlenerek teslim edilmesi, malzemelerin yüklenmesi, nakli ve istiflenmesi ile ilgili bütün giderler yükleniciye ait olacaktır. Nakil ve istiflemeler esnasında teslim edilen malzemeler üzerinde oluşabilecek hasarların önlenmesi için yüklenici tarafından tedbirler alınacaktır. İstif ve vasıtaya yükleme sırasında hasara uğrayan borular veya diğer malzemeler yenileri ile ücretsiz olarak yüklenici tarafından değiştirilecektir.
8. Temini yapılacak ürünlerde kullanılan tüm malzemeler içmesuyunda kullanılacak olup kullanılan hammadde, fizyolojik ve toksikolojik bakımdan Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne uygun olacak ve içinden geçecek içme suyuna koku ve kötü tat vermeyecektir
9. Malzemeler ile ilgili idaremiz görevlileri gözetiminde Türkak tarafından alınmış Laboratuvar Akreditasyon Belgesine sahip yetkili laboratuvarlarda (Tübitak, Üniversite v.b) göre test edilecektir. Muayene ve deneyler yapıldıktan sonra deney sonuçlarına göre malzemenin kabulü yapılacaktır. Testlerle ilgili tüm masraflar firmaya aittir.
10. Bu iş kapsamında Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV ödenmeyecektir.
11. Anlaşmazlıklar oluştuğu takdirde çözüm yeri Aydın Mahkemeleri olacaktır.


Barış SAYIN
İnşaat Tek.


Hakan OLKAÇ
İçme Suyu ve Kanal
Suyu Dairesi Başkanlığı
Genel Müdürü