


ÇİNE İLÇE J.K.LİĞİ HİZMET BİNASI 3' Lİ KASKAD ISITMA HATTI AKIM ŞEMASI

DIKEY BACA ÇAĞLARI ve UZUNLUKLARI : KAZANİ MARKA, MODELİNE VE UYGULAMA MONTAJINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR.
YATAY BACA ÇAĞLARI ve UZUNLUKLARI : KAZANİ MARKA, MODELİNE VE UYGULAMA MONTAJINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR.



KAZAN DAİRESİ KAPISI YANMAZ MALZEMEDEN VE DİŞA AÇILIR YAPILMALIDIR. ALT HAV. 40X60 ÜST HAV. 30X40 Cm

SİRA NO	CİHAZ ADI	KAPASİTE VE EBATLAR	AÇIKLAMA
1	DUVAR TİPİ YÜĞÜŞMALI KAZAN	Q= 180 KW 3 ADET (KASKAD)	DOĞAL GAZLI
2	KOMBİ SİRKÜLASYON POMP.	Dab = 60 m/h ; Hm = 3.5 mSS	FREKANS KONTROLLÜ
3	DUVAR TİPİ YÜĞÜŞMALI KAZAN TOPLAMA KOLLEKTÖRÜ	Çap= 150 mm	SİYAH ÇELİK BORU
4	GENLEŞME TANKI	500 LT	0 AĞ
5	HAVA AYIRICI	Çap= 100 mm	FLANŞLI
6	FLAKALI EŞANJÖR	400.000 Kcal/h	DİŞLI
7	TORTU AYIRICI	Çap= 100 mm	FLANŞLI
8	4" KÜRESEL VAVÜLÜR	Çap= 100 mm	FLANŞLI
9	GENLEŞME TANKI	150 LT	8 AĞ
10	NEVCUT İSTİHA SİRK. POMP. VE KOLLEKTÖR	NCPS125-1 (Harcıda var.)	Sıcak su tesisatı ile bağlantısı yapılacak.
11	NEVCUT SICAKSU SİRK. POMP. VE KOLLEKTÖR	HCP-41 400 (Harcıda var.)	Sıcak su tesisatı ile bağlantısı yapılacak.
12	BACA SETİ	AÇIKLAHASI YUKARIDA BELİRTİLMİŞTİR	PAS ÇELİK, RİPAZLI ONAYLI
13	HOTRALİZASYON TANKI	500 KWh'dır	

M. Mustafa Parlaktaş
Mustafa PARLAKTAŞ
Mak. Müh.