

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: DİDİM İLÇESİ NİZAMI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 /

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI	Birim	Beşlik										
1	20ÖZISIK-2	LED AMPUL 9 W E27 DUYLU	Adet	+											
2	21ÖZEL-4LÜLNB	4 LÜ LNB	Adet	+											
3	21ÖZEL-90CMÇ.ANTN	90 CM PASLANMAZ ÇANAK ANTEN	Adet	+											
4	21ÖZEL-SGRKTUTUSU	TEKLI SIGORTA KUTUSU	Adet	+											
5	35.100.1105	En ölçüsü en az 800 mm olan galyanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 400 mm (1. pano)	Adet	+											
6	35.100.6403	0,20-0,30 m ² 'ye kadar (0,30 m ² dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak, buna ait test sonuçları idareye verilecektir	Adet	+											
7	35.110.1201	3x10A'den 3x63A'e kadar, İcu: 50 kA, I _n (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az İcu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Adet	+											
8	35.110.1601	4x16 A'den 63 A'e kadar İcu: 50 kA, I _n (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az İcu: 50 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Adet	+											
9	35.115.1021	4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	+											
10	35.115.1061	4x40 A'e kadar (300 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet	+											
11	35.130.1101	400 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVA'a kadar)	kVA	+											
12	35.130.2201	En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi	Adet	+											
13	35.105.1110	16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	+											
14	35.105.1111	25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	+											
15	35.105.1133	Üç fazlı 63 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)	Adet	+											
16	35.105.1331	Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)	Adet	+											
17	35.140.1304	Topraklama hattı-16 mm ² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest köşol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil	m	+											
18	35.140.3225	4x16 mm ² , 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1)	m	+											
19	35.160.1101	Normal sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+											
20	35.160.1102	Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi	Adet	+											
21	35.160.1500	Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi	Adet	+											
22	35.160.1611	Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigrön nevinden malzeme ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile)	Adet	+											
23	35.170.1101	Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışık salıverimi en az 100 lm/w olan)	Adet	+											
24	35.170.1103	Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışık salıverimi en az 100 lm/w olan)	Adet	+											
25	35.170.1105	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışık salıverimi en az 100 lm/w olan)	Adet	+											
26	35.170.1601	LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışık salıverimi en az 100	Adet	+											

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: DIDİM İLÇESİ NIZAMI SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODALARI YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 2 /

Sıra No	Poz No	Tanımı	MAHAL ADI Birim	Başlık
		lm/w.		
27	35.170.5202	360° tavan tipi siva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri	Adet	+
28	35.170.1801	LED glop armatür ışık akışı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).	Adet	+
29	35.185.1201	Gömme topraklı priz (TS-40) AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI	Adet	-
30	35.150.2195	4x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)	m	+
31	35.150.2211	5x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)	m	+
32	35.510.2000	Telefon tesisatı sortisi	Adet	+
33	35.510.1601	10 Çifte kadar, Telefon dağıtım kutuları	Adet	+
34	35.480.1000	Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI	Adet	+
35	35.750.3002	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun,min 50µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama, Bina ihata iletkeni tesisatı	m	+
36	35.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:)	Adet	+
37	ÖZ7-LEDAR	60 CM 18 W T5 LED BAND ARMATÖR	Adet	+

Emin UZUÇ
Elektrik Teknikeri