

15.225.1009: 19 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)	m ²
15.550.1202: Lama ve profil demirlerden geçitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg
15.455.1001: Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her geçit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a	kg
15.540.1102: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²
15.540.1207: Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım at boya yapılması (iç cephe)	m ²
15.375.1053: 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²
15.380.1057: (20x50 cm) veya (25x50 cm) veya (30x45 cm) veya (33x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²
15.410.1404: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı harç her türlü yüzey işlemi)	m ²
15.410.1504: 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı harç her türlü yüzey işlemi)	m ²
15.275.1102: 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²
15.250.1001: 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m ²

25.202.2208/Dmñf: Demonta, (350.000 kcal/h) 405 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)	KAZAN DARESİNDE
Adet	
25.202.2209/Dmñf: Demonta, (400.000 kcal/h) 465 kW, 4 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları (TS EN 303-1/2/4, TS 9876, TS EN 12952-1, TS EN 12952-3)	KAZAN DARESİNDE
Adet	

25.264.1001: 20 Ø mm (3/4"), DOLDURMA VE BOŞALTIMA MUSLUĞU (TS 481'e uygun)	KAZAN DARESİNDE
Adet	
25.250.2102: Ø=100 mm 250 °C bölüntü, TERMOMETRE	KAZAN DARESİNDE
Adet	
25.250.2202: Ø=100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar, HİDROMETRE (TS-617)	KAZAN DARESİNDE
Adet	

25.250.2302: Ø=100 mm 3 Atmosfer kadar bölüntü, MANOMETRE	KAZAN DARESİNDE
Adet	
25.245.1204: 133/4,0 Ø mm, patent çelik gekme borulu kolektör	KAZAN DARESİNDE
m	
25.245.2006: Ağız gapı 50 Ø mm, Kolektör ağızlıkları	KAZAN DARESİNDE
Adet	

25.245.2007: Ağız gapı 65 Ø mm, Kolektör ağızlıkları	KAZAN DARESİNDE
Adet	
25.245.2008: Ağız gapı 80 Ø mm, Kolektör ağızlıkları	KAZAN DARESİNDE
Adet	
25.255.2010: 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 750 litre, Çeliktan Atmosfere kapalı, değiştirilir	KAZAN DARESİNDE
Adet	

25.300.1109/C: Dikişli siyah boru 1 1/2" (Bina içinde flanslı, %40)		KAZAN DARESİNDE
25.300.1106/C: Dikişli siyah boru 2" (Bina içinde flanslı, %40)	m	KAZAN DARESİNDE
25.300.1107/C: Dikişli siyah boru 2 1/2" (Bina içinde flanslı, %40)	m	KAZAN DARESİNDE
25.300.1109/C: Dikişli siyah boru (4") (Bina içinde flanslı, %40)	m	KAZAN DARESİNDE
25.320.3102: 20 Ø mm (3/4") vidalı, Piring preste imal edilmiş teflon conta, tam geçişli, DOĞALGAZ	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.320.3106: 50 Ø mm (2") vidalı, Piring preste imal edilmiş teflon conta, tam geçişli, DOĞALGAZ	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.320.3301: 65 Ø mm, Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809)	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.320.3302: 80 Ø mm, Doğalgaz Küresel Vanaları (TS 9809)	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.345.4106: DN 65 (21/2") Flanslı, Filtrelil Regülatörler 1bar'a kadar (TS 10624)	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.345.1107: DN 65 (21/2") flanslı, Kullanım basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde açık	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.350.3002: Debi m³/h (3,5-7,0) basınç mSS (1-3), Değişken Devirli (Frekans Konvertörü) Sirkülasyon Pompası: Isık rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompaları	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.350.4004: Debi (m³/h): 12-34 -----basınç mSS: 1-17, Değişken Devirli (Frekans konvertörü) Kuru rotorlu Sirkülasyon Pompası	Adet	KAZAN DARESİNDE
25.345.2201: DN 65 (21/2") flanslı. Kullanım basıncı 2 Bar'a kadar olan flanslı filtreler (TSE 10276)	Adet	KAZAN DARESİNDE

25.327.1106: 50 Ø mm (2"), Emniyet ventili, Firing, yaylı tip, vidalı, PN 10	KAZAN DARESİNDE	
25.214.1010: 115 kW - 129,9 kW arası, DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOGUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VEVEYA LPG YAKITLI	KAZAN DARESİNDE	Adet
25.218.1102: 500 kW'a kadar Nötralizasyon Ünitesi Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğunlaşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, gevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işare	KAZAN DARESİNDE	Adet
25.470.1101: En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması	KAZAN DARESİNDE	m ²
25.475.1101: 100-500 cm ² , Dağıtıcı menfez (DKP sac) (çift sıra kanatlı)	KAZAN DARESİNDE	Adet
25.475.1201: 100-500 cm ² , Toplayıcı menfez (DKP sac) (Tek sıra kanatlı)	KAZAN DARESİNDE	Adet
BACA-KİTİ: KASKAD BİRLEŞTİRİCİ BACA KİTİ	KAZAN DARESİNDE	Adet
GAZ ALARM SANTRALI: 4 DEVREYE KADAR KONVANSİYONEL GAZ ALARM SANTRALI	Kazan dairesinde	Adet
ÖZEL/PROJE BEDELİ: Enerya AydınGaz A.ş, İdari ve Teknik Şartnamelerine Göre Hükümet Konağına Ait Projelerinin Hazırlanması, Enerya AydınGaz A.ş'ye Onaylatılması Bedeli		Adet
ÖZEL2: OCI 345 KASKAD KONTROL MODÜLÜ	KAZAN DARESİNDE	Adet
ÖZEL3: KALORİFER HATTI DENGİ KABİ,HAVA AYIRICI,TORTU TUTUCU MALZEME VE MONTAJ İŞİ	KAZAN DARESİNDE	Adet
V.1903: Doğalgaz Sayaç Montaj Seti	KAZAN DARESİNDE	Adet

KAZAN DAİRESİNDE	
35.120.1151: 2x16 A'e kadar, Aç-kapa tip pako şalterler	Adet
KAZAN DAİRESİNDE	
35.110.1502: 4x80 A'e kadar İcu: 35 kA, 11 (0,8-1) İn, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az İcu: 35 kA, Termik koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler	Adet
KAZAN DAİRESİNDE	
35.125.1302: 3x16A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)	Adet
KAZAN DAİRESİNDE	
35.115.1022: 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)	Adet
KAZAN DAİRESİNDE	
35.105.1210: 16 A'e kadar (6 kA), Anahatrlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)	Adet
KAZAN DAİRESİNDE	
35.105.1231: Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA), Anahatrlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli)	Adet
KAZAN DAİRESİNDE	
35.140.1302: Topraklama hattı-6 mm² Çiplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil	m
KAZAN DAİRESİNDE	
35.185.1702: 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , Ø 60 mm mantar kafalı	Adet
KAZAN DAİRESİNDE	
35.150.1531: 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)	m
KAZAN DAİRESİNDE	
35.150.1561: 4x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)	m
KAZAN DAİRESİNDE	
35.150.3161: 4x2.5re, Aileve dayanıklı N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatı)	m
KAZAN DAİRESİNDE	
35.160.3332: Komütatör Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigrön (NHXMH) nevinden malzeme	Adet
İle	

BURCU AFSİN
Elektrik ve Elektronik
Mühendisi

35.415.1440: Konvansiyonel sıcaklık artış nızı dedektörü	KAZAN DAİRESİNDE	Adet
35.415.1580: Dahili tıp flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni	KAZAN DAİRESİNDE	Adet
35.420.1350: Doğalgaz dedektörü	KAZAN DAİRESİNDE	Adet
35.420.2150: Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı	KAZAN DAİRESİNDE	Adet
35.440.1201: 20 W 4 uçlu floresan lambalar için, 1 saat süreli, Acil Durum Aydınlatma Kitleri	KAZAN DAİRESİNDE	Adet
35.515.1002: 2x2x0.8+0.8 mm ² , JH(St) H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI (VDE 0815)	KAZAN DAİRESİNDE	m
35.750.4002: Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır	KAZAN DAİRESİNDE	Adet