

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**KUŞADASI ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI İLAVE GAZ
ALGILAMA SİSTEMİ MONTAJI YAPIM İŞİ**

2021,ŞUBAT

MADDE1.KONU

Aydın İli, Kuşadası İlçesi Atıksu Arıtma Tesisleri mevcut gaz algılama sistemine ilave olarak yapılacak gaz algılama sisteminin teknik özelliklerinin belirtir.

MADDE 2. AMAÇ

Atıksu Arıtma Tesisleri Pompa İstasyonlarında ortamdaki Oksijen (O2) Hidrojen Sülfür (H2S) ve Metan (CH4) gazlarını sürekli izleyerek, belirlenen alarm seviyelerinde kullanıcı uyaracak sistemi ve havalandırma sistemini tarif etmektedir.

MADDE. 3 GEREKLİ BELGE VE YETERLİLİKLER

1.Yüklenici ,Gaz algılama sisteminde kullanılacak dedektörlerin üretici firması veya Türkiye distribütörünün ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi , Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerini sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde daireye sunacaktır.

2.Yüklenici bu sistemlerde en az 5 yıl deneyimli ilgili Mühendis bulundurmakla yükümlüdür. Bu belgeyi sözleşme sonrası idareye ibraz edecektir.

MADDE. 4 GARANTİ

1.Sözleşmenin bitiminden itibaren yüklenici tarafından temin edilerek montajı yapılan her malzeme ve yapılan arıza çözüm hizmeti 2 yıl süreyle yüklenicinin garantisinde olacaktır.

MADDE. 5 MAHAL LİSTESİ

1.Aydın İli, Kuşadası İlçesi Atıksu Arıtma Tesisleri bu iş kapsamında mahal yeridir.

MADDE.6 GENEL HUSUSLAR

1.İşin süresi yer teslimine müteakip 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

2.İlave yapılacak sistem, işletmede karışıklığa ve zorluğa mahal vermemesi, sistemin bir bütün oluşturması , teknik personelin kullanım kolaylığı , idarenin yedek parça yönetimi hususları sebebi ile mevcut sistem gaz dedektörleri aynı marka olacaktır. İlave sistem mevcut sistem ile aynı tipte ve özellikte olacaktır.

3.Garanti süresi boyunca 6 ayda bir kalibrasyon ve periyodik bakım yapılacaktır. Tüm cihazlar kalibre edilecektir. Sistemin genel kontrolü yapılacaktır. Bu bakım hizmeti için yüklenici idareden herhangi bir ücret talep edemez.

4.Garanti süresince 24 saat içinde arızaya medahale edilecektir. Yüklenici bu müdahale için idareden herhangi bir ücret talep edemez.

5.Tüm sistem ve cihazları bu şartnamenin ekinde sunulan İller Bankası Anonim Şirketi Atıksu Arıtma Tesisleri, Kanalizasyon Şebekesi ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri Gaz

Algılama ve Güvenlik Sistemi Teknik Şartnamesine teknik özellikler olarak uyumlu olacaktır.

6. Gaz algılama ve Güvenlik Sisteminin devreye alınmasına müteakip, yüklenici tarafından; idarenin tesislerde çalışmasına yetkili kıldığı elemanlarına, sistem ekipmanları ve sistemin çalışması hakkında, tesislere girip/ çıkarken nelere dikkat edilmesi, acil durumlarda nasıl hareket edilmesi konularında eğitim verilecektir. Eğitim sonunda eğitimin yapıldığına dair tutanak tutulacak, eğitimi veren ve eğitime katılan personel tarafından tutanak imza altına alınacaktır.

MADDE 7. KUSURSUZLUK İMKANSIZLIK (MÜCBİR SEBEPLER)

1. Taraflar, diğer tarafın faaliyetlerini geçici veya daimi olarak durdurması, yangın, deprem, sel gibi doğal afetler, iş yerindeki grev ve mevzuatında mücbir sebep olarak kabul edilen durumlarda öngörüldüğü şekilde karşı tarafa bildirmek suretiyle mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilir.
2. Taraflar, mücbir sebep hallerinde, derhal diğer tarafa söz konusu mücbir sebep halinin başlangıç tarihini, mahiyetini ve tahmini süresini ihbar edecektir.
3. Bu bildirim yapılmış olmak, bildirim yapan tarafın bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
4. Mücbir sebep ortadan kalktığı ve sistemin normale döndüğü taraflarca saptandığında sözleşme uygulanmaya devam eder.
5. Tedarikçi her ne nam altında olursa olsun Mücbir Sebeplerden dolayı tazminat talebinde bulunmayacaktır.

MADDE 8. SORUMLULUK VE CEZA ŞARTLARI

1. ihaleyi kazanan YÜKLENİCİ, şartnamede belirtilen hususları uygulamakla yükümlüdür. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Enerji Mevzuatı ve Kanunları, E.P.D.K.'nın ilgili yönetmelikleri ve tebliğleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri geçerlidir.
2. YÜKLENİCİ'nin, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini kasten veya başka herhangi bir nedenden dolayı yerine getirmemesi nedenleriyle bu ihale kapsamında yüklenmiş olduğu İASKİ Genel Müdürlüğü'nün sözleşme konusu ihtiyacı karşılayamaması durumunda, İDARE'nin uğrayacağı zararı tedarikçi Aydın Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne ödemekle yükümlüdür.

İ.Emre ARSLANOĞLU
Mak. Mühendisi

Turan BİLEN
Elek. Mühendisi