

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

03.02.01-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/SAHA AYDINLATMA ANA PANOSU

04.V23/2 16 Q Çelik Spiral Boru

Bölüm	Açıklama
	TRİBÜN AYDINLATMASINDA
26.2/001	ALÜMİNYUM TEHLİKE LEVHASI, KÜÇÜK BOY
Bölüm	Açıklama
	UYARI LEVHASI 2 ADET
35.100.1255	En ölçüsü en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)
Bölüm	Açıklama
	SAHA AYDINLATMA ANA PANOSU SAYAÇ VE DAĞITIM BÖLÜMLERİ AYRI AYRI
35.100.6350	Tel kafesli saç kapı
Bölüm	Açıklama
	TRİBÜN ALTINDA SAHA AYDINLATMA ANA PANOSU MUHAFAZASINDA
35.100.6351	Tel kafesli muhafaza
Bölüm	Açıklama
	TRİBÜN ALTINDA SAHA AYDINLATMA ANA PANOSU MUHAFAZASINDA
35.105.1242	Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)
Bölüm	Açıklama
	SAHA AYDINLATMA ANA PANODAN TALİ PANOLARA BESLEME ÇIKIŞI
35.110.1602	4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, II: (0,8-1)In,termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit şalter
Bölüm	Açıklama
	SAHA AYDINLATMA ANA PANOSU GİRİŞ KESİCİ
35.115.1062	Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma)
Bölüm	Açıklama
	SAHA AYDINLATMA ANA PANOSUNDA
35.150.1530	3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm	Açıklama
	TRİBÜN AYDINLATMALARI BESLEME KABLOSU
35.150.2193	4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm	Açıklama
	SAHA AYDINLATMA ANA PANODAN TALİ PANOLARA BESLEME ÇEKİLMESİ
35.150.2194	4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh)
Bölüm	Açıklama
	SAHA AYDINLATMA PANOSUNA AYDEM ENERJİ BAĞLANTI NOKTASINDA BESLEME ÇEKİLMESİ
35.170.7304	Tip u-2*40 w. etanş flöresan armatür
Bölüm	Açıklama
	TRİBÜN AYDINLATMASINDA

03.02.02-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/BÜYÜK HALI SAHA AYDINLATMA PANOSU TESİSATLARI

15.115.1002 El ile sert toprak kazılması

Bölüm	Açıklama
	BESLEME KABLOLARININ YER ALTINDA DÖŞENMESİNDE

15.150.1001 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Bölüm	Açıklama
	AYDINLATMA DİREKLERİNİN TEMELLERİNDE

35.100.1251 En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA AYDINLATMA PANOSU

35.105.1220 Bir fazlı nötr kesmeli otomatik sigorta 16 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA PANOSUNDAN DİREKLERE BESLEME ÇIKIŞI HER DİREĞE BAĞIMSIZ

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

35.105.1242 Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA PANOSU GİRİŞ KESİCİ SİGORTASI

35.115.1021 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ

35.150.1530 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK HALI SAHA AYDINLATMA DİREK BESLEMELERİNDE

35.170.4006 Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w

Bölüm	Açıklama
	EKLİ PROJEYE UYGUN LED PROJEKTÖR TESİS EDİLMESİ

35.750.4002/A TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR 1,5 M.

Bölüm	Açıklama
	HER DİREĞE BAĞIMSIZ TOPRAKLAMA YAPILMASI

5.5.3.2.1/009 ADI-70/15 TİPİ, 80 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA AYDINLATMA DİREĞİ

5.7.23/N AYDINLATMA DİREĞİ KONSOL NAKLİYESİ

Bölüm	Açıklama
	AYDINLATMA DİREKLERİ NAKLİYESİ

8.2.1/001 50 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 250 N (METALİK OLMAYAN, YERALTINA)

Bölüm	Açıklama
	DİREK BESLEMELERİNİN YER ALTINDA MUHAFAZASINDA

03.02.03-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/KÜÇÜK HALI SAHA PANOSU AYDINLATMA PANOSU TESİSATLARI

15.115.1002 El ile sert toprak kazılması

Bölüm	Açıklama
	BESLEME KABLolarının yer altında döşenmesinde

15.150.1001 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Bölüm	Açıklama
	AYDINLATMA DİREKLERİNİN TEMELLERİNDE

35.100.1251 En ölçüsü en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA AYDINLATMA PANOSU

35.105.1220 Bir fazlı nötr kesmeli otomatik sigorta 16 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA PANOSUNDAN DİREKLERE BESLEME ÇIKIŞI HER DİREĞE BAĞIMSIZ

35.105.1242 Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA PANOSU GİRİŞ KESİCİ SİGORTASI

Alaattin USLU
Elektrik Teknikeri

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: AYDIN İLİ SÖKE SARIKEMER SPOR AKTİVİTE ALANI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

35.115.1021 Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(30ma)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA PANOSU KAÇAK AKIM ŞALTERİ

35.150.1530 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK HALI SAHA AYDINLATMA DİREK BESLEMELERİNDE

35.170.4006 Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışık salıverimi en az 110 lm/w

Bölüm	Açıklama
	EKLİ PROJEYE UYGUN LED PROJEKTÖR TESİS EDİLMESİ

35.750.4002/A TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR 1,5 M.

Bölüm	Açıklama
	HER DİREĞE BAĞIMSIZ TOPRAKLAMA YAPILMASI

5.5.3.2.1/009 AD1-70/15 TİPİ, 80 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ

Bölüm	Açıklama
	BÜYÜK SAHA AYDINLATMA DİREĞİ

5.7.23/N AYDINLATMA DİREĞİ KONSOL NAKLİYESİ

Bölüm	Açıklama
	AYDINLATMA DİREKLERİ NAKLİYESİ

8.2.1/001 50 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 250 N (METALİK OLMAYAN, YERALTINA)

Bölüm	Açıklama
	DİREK BESLEMELERİNİN YER ALTINDA MUHAFAZASINDA

03.02.04-ELEKTRİK/Kuvvetli Akım/PARATONER TESİSATI

35.750.1504 Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu l=60 mt

Bölüm	Açıklama
	PARATONER TESİSATINDA (TRİBÜNDE)

35.750.1600 Çatı direği (aktif yakalama ucu için)

Bölüm	Açıklama
	PARATONER TESİSATINDA (TRİBÜNDE)

35.750.2001 Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken

Bölüm	Açıklama
	PARATONER TESİSATINDA (TRİBÜNDE)

35.750.4002 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır

Bölüm	Açıklama
	PARATONER TESİSATINDA (TRİBÜNDE)

35.750.4003 İletken koruyucu borusu

Bölüm	Açıklama
	PARATONER TESİSATINDA (TRİBÜNDE)

35.750.5005 Termokaynak eki 150 gr.kaynak tozuna kadar

Bölüm	Açıklama
	PARATONER TESİSATINDA (TRİBÜNDE)
	PARATONER TESİSATINDA (TRİBÜNDE)

Alaattin USLU
Elektrik Teknikeri