



T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı



“VANA KAPAMA APARATI” TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

- 1- Tanımlar
- 2- Teknik Özellikleri
- 3- Özel Şartlar
- 4- Teslim Yeri ve Süresi
- 5- Muayene ve Tesellüm

1- TANIMLAR:

Vana Kapama Aparatı: Sularının kapatılması gereken abonelerin, sayaç önündeki vanalarına monte edilerek vanaya müdahaleyi dolayısıyla suyun kullanımını önleyen alettir.

2- TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 2.1- Kapama aparatı alüminyum veya pirinç gövdeli 1", ½", ¾" boyutlarındaki şiber ve stop vanaları ile küresel vanaları kapatacak şekilde imal edilmiş olacaktır.
- 2.2- Tesisattaki vana kapatılıp, vana kolu söküldükten sonra üzerine geçirilip alt kısmında en az 4 kademe özel kanca ile kilitlenecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
- 2.3- Aparatın kanca kısmı en az 3 kademeli 1"e kadar olan vanaları kademeli olarak kapatmalıdır. Tüm marka vanalara uygun olmalıdır. Aparat özel manyetik anahtarlı olacaktır.
- 2.4- Kapama aparatının gövdesinde etial 150 alüminyum malzemeden enjeksiyon yöntemi ile kancası zamak ve özel krom alaşımlı malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.5- Kapama aparatının gövdesi üzerinde ve kancasında çökük, çatlak, kırık, çapak vb. gibi döküm veya diğer imalat kusurları bulunmayacaktır. Aparatlar darbeye dayanıklı, uygun mukavemette olacaktır.
- 2.6- Kapama aparatının dış yüzeyi mavi renkte elektrostatik toz boya olacaktır.
- 2.7- Kapama aparatının mıknatısı tek tip (manyetik) olacaktır.
- 2.8- Kapama aparatının gövde ve kancasında, mühür teli geçirilmesi için en az 2 mm çapında delik olacaktır.
- 2.9- Kapama aparatlarının uygun görülen bir yerine "ASKİ, SUYUNUZ KULLANIMA KAPATILMIŞTIR. APARATA MÜDAHALE EDİLDİĞİNDE YASAL İŞLEM YAPILACAKTIR." ibaresi yazılmış etiket yapıştırılacaktır.
- 2.10- Kapama aparatlarının üzerinde "ASKİ" kabartması olacaktır.

3- ÖZEL ŞARTLAR:

- 4.1- Firma teslimat anında 50 adet manyetik anahtarı İdareye teslim edecektir.
- 4.2- Aparatlar çuvallar içinde teslim edilecek ve her çuval üzerinde malzemenin miktarı belirtilecektir.

4- TESLİM YERİ ve SÜRESİ:

- 5.1- Kapama aparatları İdarenin belirleyeceği yere tüm kargo ve taşıma giderleri firmaya ait olmak üzere çuval içerisinde (çuval içerisinde en fazla 150 adet olacaktır.) teslim edilecektir.
- 5.2- Kapama aparatları sözleşme tarihine müteakip 2 parti halinde teslim edilecektir. 1.nci parti 10.000 adet olmak üzere sözleşme tarihinden 30 gün, 2.nci parti 10.000 adet olmak üzere 1.nci partinin teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.

5- MUAYENE VE TESELLÜM:

ASKİ, teslimatı yapılmış partinin içinden gelişi güzel olarak %3 oranında numune seçerek bu numuneleri teknik şartnameye uygun olup olmadığını inceleyecektir. İncelemelere tabi tutulan numunelerin %5' inden fazlasının teknik şartnameye uygun olmadığına belirlenmesi halinde o partinin tamamı reddedilecektir.

Hakan YILDIZ
Saha Sorumlusu

İlker ACAR
Açma-Kesme Sorumlusu

Şakir ÇETİNKAYA
Abone İşl. Şb. Şefi